

Sign. Sign.

Best. Entr.

Lägenhet 2C-1403

Hall/Entré:

U.A.

Vardagsrum/Kök:

E1:133	Spricka i tak mellan V4 och V2 vänster om badrum.		
E1:134	Spricka i tak ovan vardagsrum.		
E1:135	Spricka i takvinkel V3 mot kök.		
E1:136	Spricka vid hörmlist vänster om fönsterparti.		
E1:137	Spricka i tak i kök.		
E1:138	Sprickor i takvinklar mot takanslutningar i kök.		

Altan:

E1:139	Spricka mellan vänster smyg och ovansmyg fönsterparti mot gränd.		
E1:140	Putssläpp ovan fotplåt vänster om FD2.		
E1:141	Putssläpp ovan fotplåt vänster om altan mot utstigningsstege.		

Sovrum 1:

U.A.

Badrum:

A1:142	Lågt monterad toalettstol.		
--------	----------------------------	-------	-------

Sovrum 2:

U.A.