

Rapport Nr 22395578

 Svenstorps samfällighet
 c/o Jens Johansson

 Gammelgårdsvägen 43
 266 98 HJÄRNARP

Uppdragsgivare

 Svenstorps samfällighet
 c/o Johansson

 Gammelgårdes väg 43
 266 98 HJÄRNARP

Avser

Dricksvattenkontroll
Dricksvatten för allmän förbrukning

 Anläggning : Svenstorps Samfällighet
 Provplats : Hos användare
 Analysomfattning : Drv A mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2022-10-04	Ankomstdatum	: 2022-10-04
Provtagningsstidpunkt	: 0710	Ankomsttidpunkt	: 1700
Temperatur vid provtagning	: 16 °C	Temperatur vid ankomst	: 4 °C
Provets märkning	: GGV43	Ansättningsdatum	: 2022-10-04
Provtagare	: Jens J		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 1		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 0		
Avhärdning Nej=0 Ja=1	: 0		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS028212-1/94 MF	Aktinomyceter (1)	<10		cfu/100ml
SS-EN ISO 6222-1 mod	Långsamväxande bakterier 7 d (1)	10		cfu/ml
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d (1)	6		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli (1)	<1		cfu/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker (1)	<1		cfu/100ml
SS028192-1	Jäst (1)	<10		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35°C (1)	<1		cfu/100ml
SS028192-1	Mikrosvamp 25°C (1)	150		cfu/100ml
SS028192-1	Mögelsvamp (1)	150		cfu/100ml
SS-EN ISO 14189:2016	Pres Clostridium perfringens (1)	<1		cfu/100ml

(1) Resultat levererat av SGS, Malmö

Bedömning
TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

 Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Följande var anmärkningsvärt: mikrosvampar (mögel- och jästsvampar)

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

 För mer information, se sgs.com/analytix-se.

(forts.)

Rapport Nr 22395578Svenstorps samfällighet
c/o Jens JohanssonGammelgårdsvägen 43
266 98 HJÄRNARP

Uppdragsgivare

Svenstorps samfällighet
c/o JohanssonGammelgärdes väg 43
266 98 HJÄRNARP

Avser

Dricksvattenkontroll**Dricksvatten för allmän förbrukning**Anläggning : Svenstorps Samfällighet
Provplats : Hos användare
Analysomfattning : Drv A mikrobiologisk**Information om prov och provtagning**

Provtagningsdatum	: 2022-10-04	Ankomstdatum	: 2022-10-04
Provtagningsstidpunkt	: 0710	Ankomsttidpunkt	: 1700
Temperatur vid provtagning	: 16 °C	Temperatur vid ankomst	: 4 °C
Provets märkning	: GGV43	Ansättningsdatum	: 2022-10-04
Provtagare	: Jens J		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 1		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 0		
Avhärdning Nej=0 Ja=1	: 0		

Analysen av *E.coli* är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 (enligt Livsmedelsverkets vägledning till dricksvatten (2014-12-19)).

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2022-10-12

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Larsson
Analysansvarig

Kontrollnr 2171 6173 6107 4745

Kopia sänds till
miljokontor@engelholm.se